



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L19254



检测报告

TEST REPORT

报告编号 REPORT NO.	WTCT251372
产品名称 PRODUCT	密集型防水浇注母线槽
型号规格 MODEL	FHSMC-1250A
委托单位 CUSTOMER	江苏德顺祥电气有限公司
检测类别 TEST CATEGORY	委托检测

安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Electric Technology Testing Co., Ltd



检测报告
TEST REPORT

产品名称 Product	密集型防水浇注母线槽	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model	FHSMC-1250A	商标 Trademark	/
技术参数 Technical parameter	InA=1250A, Ui=1000V Ue=1000V, 50Hz IP68	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Customer	江苏德顺祥电气有限公司	委托单位地址 Address	扬中市三茅街道科创产业园区华兴路 188 号 2 幢
生产单位 Manufacturer	江苏德顺祥电气有限公司	生产单位地址 Address	扬中市三茅街道科创产业园区华兴路 188 号 2 幢
生产日期 Date of Manufacture	/	送样者 Sample(s) Deliverer	/
到样数量 Receiving Number of Sample(s)	1 件样品	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2025-08-02
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	完好	检测日期 Test Date	2025-08-02~2025-08-02
检测依据 Test Requirements	GB/T4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》		
判定依据 Test Criteria	GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP 代码)》		
检测结论 Test Summary	依据 GB/T 4208-2017 标准进行检测，所检项目的检测结果均符合标准（判定依据）要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2025-08-05 Date of Approval 		
备注 Remarks	/		

批 准：朱金华
Approved by 朱金华

审 核：姚华健
Reviewed by 姚华健

主 检：韦路路
Test by 韦路路

编 制：章文雅
Compose by 章文雅

检测报告
TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))

产品外形照片



检测报告的其他说明
(Other Explanation of the Test Report)

/

检测项目汇总表

[illegible]

条款	检验项目及检验要求	测量或观察结果	判定
		#1	
GB/T 4208-2017	外壳防护等级 (IP 代码) 验证 按 GB/T 4208 规定的试验方法进行。 第一位特征数字为: 6 用直径为 $1.0_0^{+0.05}$ mm 的边缘无毛刺的刚性钢线试具, 施加 $1N \pm 0.1N$ 与长度成直角的力推入或插入任何开口。直径为 $1.0_0^{+0.05}$ mm 的试具不能通过任何开口进入防护空间。	施加力 1.0N 符合要求	P
	被试外壳放在试验箱内, 壳内压力用真空泵保持低于大气压。抽气孔应连接到专为试验设置的孔上。如果专门的产品标准没有规定, 这个孔应设在紧靠易损部件的位置。如果不能设置专门的孔, 抽气管应连在电缆入线口上。如还有其他的孔 (如更多的电缆入口或泄水孔), 这些孔应保持正常使用状态。试验目的是利用压差把箱内空气抽入被试设备内, 抽气量为 80 倍被试外壳容积, 抽气速度每小时不超过 60 倍外壳容积。任何情况下压差不得超过 2kPa (20mbar)。如抽气速度为每小时 40 ~ 60 倍外壳容积, 则试验进行 2h。如果最大压差为 2kPa (20mbar), 而抽气速度低于每小时 40 倍外壳容积, 则应连续抽满 80 倍容积或抽满 8h 后, 试验才可停止。 第二位特征数字为: 8 将试品置于浸水试验池中, 外壳最低点低于水平面: 1000mm, 试验持续时间: 60min。 试验结果: 试验完成后试品壳内没有明显积水。 试后介电性能验证: 额定绝缘电压: 1000 V 试验地点的环境温度 (°C): 试验地点的湿度 (%): 试验地点的大气压 (kPa) 试验电压: 见施压部位 施压时间(s): 5s 施压部位: a) 所有带电部分与外露可导电部分之间; b) 每个相和连接到外露可导电部分上的所有其他相之间;	连续抽满 80 倍容积 符合要求 60min 无有害影响 符合要求 27.9°C 78% 99.7kPa 2.20kV 2.20kV 2.20kV	

主要试验仪器设备清单

MAIN TEST APPARATUS LIST

[illegible]

声 明

STATEMENT

1. 本报告（包括复制件）未加盖印章一律无效。

The test report (including its copy) without the seal shall be considered as invalid.

2. 本报告未经本实验室书面批准，不得部分复制，除非全部复制。

The test report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

3. 本报告无编制、主检、审核、批准人签字无效。

The test report without the signature of the preparing person, test person, review person and approval person shall be considered as invalid.

4. 本报告涂改无效。

Any corrections made on any parts of this test report shall be considered as invalid.

5. 试验结果只与委托方送样样品有关。

This result is only related to the samples delivered.

6. 对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

The test report if there is any discrepancy, please feel free to put forward within 15 days from the date of receipt of the report.

检测单位
/Inspection unit:

安徽中质电科检测有限公司
Anhui Zhongzhi Dianke Testing Co., Ltd.

地址/ Address:

安徽省滁州市城东工业园杭州南路 888 号 / No. 888, Hangzhou South Road, Chengdong Industrial Park, Chuzhou City, Anhui Province, P.R.China

邮编/ Postcode:

239000

电话/ Tel:

0550-3990018 / 0550-3787888

传真/Fax:

0550-3990018

邮箱/email:

ahzzdk@126.com

网址/Website:

www.cnzzdk.com(登录网站输入封面报告编号查询真伪)/ Login to the website and enter the cover report number to check authenticity.

银行开户名/Bank
Account Name:

安徽中质电科检测有限公司 / Anhui Zhongzhi Dianke Testing Co., Ltd.

银行帐号/ Bank
Account:

225014108401000002

开户银行/Bank:

徽商银行滁州丰乐路支行 / Huishang Bank Chuzhou Fengle Road Branch

